

國立臺北護理健康大學

高壓氣體鋼瓶定期自動檢查表

單位：健康中心

設備編號：(_____)

檢查日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

檢查重點	檢查方法		檢查結果		改善措施
	目視	其它	是	否	
1. 鋼瓶之固定措施是否依規定(二條鍊條或固定架多點固定)直立固定好。					
2. 鋼瓶內容物名稱是否有明顯標示。					
3. 是否備有安全資料表(SDS)。					
4. 鋼瓶置放處是否避開易燃物,或是火源及高熱處。					
5. 氧氣鋼瓶瓶口是否接觸或靠近油脂。					
6. 瓶身是否腐蝕、凹損或變形。					
7. 安全閥之性能是否異常。					
8. 壓力表之性能是否異常。					
9. 瓶口是否有(定期：15 年內每三年、15-20 每兩年、20 年以上每年)檢查合格安全色環。					
檢查人員簽章：					
健康中心負責人簽章：					
注意事項					
1. 依職業安全衛生管理辦法第 33 條之規定辦理每年定期檢查，紀錄保存三年。					
2. 檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(X)，無此項目打(/)，異常時，請立即報修並送負責老師或主管簽章；無異常時，送負責老師或主管簽章即可。					
3. 檢查記記錄表格請放置設備旁。					
4. 本表格可依各單位之特性及需要修改之。					